

**SGT - miesięczne wskaźniki minimalnego i maksymalnego wykorzystania zdolności przesyłowej w 2009r.**

ID Punktu	870001		800003		800004		800002	
Nazwa punktu wejścia/wyjścia	Kondratki		Włocławek		Lwówek		Mallnow	
Techniczna zdolność przesyłowa punktu [mld m3/rok]	32,96		2,99		2,31		29,96	
Data	max	min	max	min	max	min	max	min
	[%]							
styczeń 09	100	67	70	44	67	34	100	62
luty 09	76	49	72	61	45	30	74	44
marzec 09	77	54	84	59	48	26	75	49
kwiecień 09	74	59	90	59	50	7	72	54
maj 09	87	80	65	48	51	37	85	79
czerwiec 09	96	80	65	34	45	27	98	81
lipiec 09	97	52	76	0	57	26	97	50
sierpień 09	98	66	60	35	34	26	99	61
wrzesień 09	98	12	60	15	38	8	98	16
październik 09	100	75	84	29	59	37	99	72
listopad 09	100	88	75	35	79	26	100	86
grudzień 09	100	81	63	19	90	33	100	80

Podane w tabeli wartości odnoszą się do warunków kontraktowych czyli:

ciśnienie równe ciśnieniu atmosferycznemu – 0,101325 MPa

temperatura – 293,15 K (20°C)