

Roczny zrealizowany przepływ na punktach WEJŚCIA/WYJŚCIA

Lp.	ID Punktu	Nazwa Punktu	Roczny zrealizowany przepływ w 2014 r.	Roczny zrealizowany przepływ w 2014 r.
			[mln m ³ /rok]	[TWh/rok]
1.	870001	SGT Kondratki*	34,64	360,89
2.	800004	SGT Lwówek	1,78	18,60
3.	800003	SGT Włocławek	2,81	29,27
4.	800002	SGT Mallnow	29,64	308,73
5.	870002	SGT Mallnow rewers	2,04	21,23

* - łącznie z paliwem gazowym na potrzeby własne

Podane w tabeli wartości odnoszą się do warunków kontraktowych czyli:

- ciśnienie równe ciśnieniu atmosferycznemu – 0,101325 MPa
- temperatura – 293,15 K (20°C)