

Roczny zrealizowany przepływ na punktach WEJŚCIA/WYJŚCIA

Lp.	ID Punktu	Nazwa Punktu	Roczny zrealizowany przepływ w 2011r.
			[mld m ³ /rok]
1.	870001	SGT Kondratki	27,95
2.	800004	SGT Lwówek	1,18
3.	800003	SGT Włocławek	1,85
4.	800002	SGT Mallnow	24,67
5.	870002	SGT Mallnow rewers	0,41

Podane w tabeli wartości odnoszą się do warunków kontraktowych czyli:

- ciśnienie równe ciśnieniu atmosferycznemu – 0,101325 MPa
- temperatura – 293,15 K (20°C)